

設備の維持管理に関する記録

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		平成26年8月13日	平成27年2月27日	平成26年8月13日
測定結果が得られた日		平成26年9月2日	平成27年3月20日	平成26年9月17日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類		ng-TEQ/m3(N)	0.0000033	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	<0.1	0.3
	ばいじん	g/m3(N)	0.010	0.094
	塩化水素	mg/m3(N)	<0.1	1.3
	硫化水素	ppm	41	27

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		平成26年8月13日	平成27年2月27日	平成26年8月13日
測定結果が得られた日		平成26年9月9日	平成27年3月20日	平成26年9月17日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類		ng-TEQ/m3(N)	0.0000031	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.19	0.43
	ばいじん	g/m3(N)	0.004	0.003
	塩化水素	mg/m3(N)	1.1	4.4
	窒素酸化物	ppm	11	17

K.Kサーモセレクト方式採取場所

