

設備の維持管理に関する記録

(2018年4月1日～2019年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2018年9月11日	2019年4月11日	2018年9月11日
測定結果が得られた日		2018年10月17日	2019年5月10日	2018年10月17日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.000027
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	<0.1	<0.1
	ばいじん	g/m3(N)	0.011	0.005
	塩化水素	mg/m3(N)	0.2	4.8
	硫化水素	ppm	11	<0.2

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2018年9月11日	2019年4月11日	2018年9月11日
測定結果が得られた日		2018年10月17日	2019年5月10日	2018年10月17日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.0000020
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.26	0.073
	ばいじん	g/m3(N)	0.007	0.001
	塩化水素	mg/m3(N)	9.9	5.5
	窒素酸化物	ppm	17	10

K.Kサーモセレクト方式採取場所

