

設備の維持管理に関する記録

(2019年4月1日～2020年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2019年8月26日		2019年8月26日
測定結果が得られた日		2019年9月27日		2019年9月27日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)	/		0.000056
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	0.1	/
	ばいじん	g/m3(N)	0.006	
	塩化水素	mg/m3(N)	<0.1	
	硫化水素	ppm	23	

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		2019年8月26日		2019年8月26日
測定結果が得られた日		2019年9月27日		2019年9月27日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)	/		0.0072
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.21	/
	ばいじん	g/m3(N)	0.003	
	塩化水素	mg/m3(N)	4.8	
	窒素酸化物	ppm	4	

K.Kサーモセレクト方式採取場所

