

設備の維持管理に関する記録

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		平成25年8月9日	平成26年2月18日	平成25年8月9日
測定結果が得られた日		平成25年9月2日	平成26年3月11日	平成25年10月1日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類		ng-TEQ/m3(N)	0.00000089	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	0.2	<0.1
	ばいじん	g/m3(N)	0.016	0.004
	塩化水素	mg/m3(N)	1.8	1
	硫化水素	ppm	2.4	57

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		平成25年8月9日	平成26年2月18日	平成25年8月9日
測定結果が得られた日		平成25年9月2日	平成26年3月11日	平成25年10月1日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類		ng-TEQ/m3(N)	0.00000024	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.074	0.049
	ばいじん	g/m3(N)	0.003	0.002
	塩化水素	mg/m3(N)	6.1	1.1
	窒素酸化物	ppm	6	10

K.Kサーモセレクト方式採取場所

