

設備の維持管理に関する記録

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置	下記に記載		下記に記載		
採取した年月日	平成28年9月30日	平成29年3月30日	平成28年9月30日		
測定結果が得られた日	平成28年10月18日	平成29年4月21日	平成28年10月31日		
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)	1年に1回以上			
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	<0.1	<0.1	0.0000005
	ばいじん	g/m3(N)	0.017	0.003	
	塩化水素	mg/m3(N)	<0.1	<0.1	
	硫化水素	ppm	<0.2	1.6	

排ガスの分析結果

採取位置	下記に記載		下記に記載		
採取した年月日	平成28年9月3日	平成29年3月30日	平成28年9月30日		
測定結果が得られた日	平成28年10月18日	平成29年4月21日	平成28年10月31日		
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)	1年に1回以上			
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.18	0.13	0.00042
	ばいじん	g/m3(N)	0.003	0.002	
	塩化水素	mg/m3(N)	4.1	4.2	
	窒素酸化物	ppm	7	12	

K.Kサーモセレクト方式採取場所

