

設備の維持管理に関する記録

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行った日	(該当なし)	(該当なし)

改質ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		平成29年9月29日	平成30年3月27日	平成29年9月29日
測定結果が得られた日		平成29年10月27日	平成30年4月25日	平成29年11月1日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.0000051
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	ppm	<0.1	<0.1
	ばいじん	g/m3(N)	0.020	0.006
	塩化水素	mg/m3(N)	<0.1	<0.1
	硫化水素	ppm	20	0.49

排ガスの分析結果

採取位置		下記に記載		下記に記載
採取した年月日		平成29年9月29日	平成30年3月27日	平成29年9月29日
測定結果が得られた日		平成29年10月27日	平成30年4月25日	平成29年11月1日
規定項目	単位	6ヶ月に1回以上		1年に1回以上
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3(N)			0.00043
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	m3(N)/h	0.33	0.089
	ばいじん	g/m3(N)	0.005	0.001
	塩化水素	mg/m3(N)	4.3	15.0
	窒素酸化物	ppm	10	7

K.Kサーモセレクト方式採取場所

